


BOTÃO REARME RESET PUSH-BUTTON







Dados Técnicos:			Technical Data:		
Tipo de proteção	"Ex d" - a prova de explosão		Type of protection	"Ex d" - Flameproof	
Marcação	BR Ex d IIC		Marking	BR Ex d IIC	
Certificado de conformidade	CEPEL : CEPEL - UL : 04/UL - BRAE		Certificate of conformity	CEPEL : CEPEL – UL : 04/UL – BRAE	
Área de Aplicação	Zona 1 e Zona 2 conforme NBR IEC	C 60079-10.	Area of Application	Zone 1 and Zone 2 according to NBR IEC 60079-10.	
Grau de Proteção	IP 66 conforme NBR IEC	C 60529.	Ingress Protection	IP 66 according to NBR IEC 60529.	
Aprovação: Conforme Normas Brasileiras ABNT Approvals: According to ABNT Brazilian standards					
Normas	ABNT	IEC	Standards	ABNT	IEC
Requisitos gerais	NBR IEC 60079-0	IEC 60079-0	General requirements	NBR IEC 60079-0	IEC 60079-0
À prova de explosão	NBR IEC 60079-1	IEC 60079-1	Flameproof	NBR IEC 60079-1	IEC 60079-1
Tipo de montagem	montagem em invólucros "Ex d", com furações roscada M22 x 1,5.		Mounting type	for mounting in flameproof "Ex d" enclosures (pre-drilled M22 x1,5).	
Fixação	Topo (espessura mínima 10mm).		Fixing	On cover (min. thickness 10mm).	
Peso	0,072kg		Weight	0,072kg	

1109 REV04

